

ZERTIFIKAT

EG-Baumusterprüfung nach Richtlinie 97/23/EG

Zertifikat-Nr.: 07 202 4111 Z 01161 H

Name und Anschrift des
Herstellers:

Thies Armatur GmbH & Co. KG
Gutenbergstr. 2
D-31157 Sarstedt

Hiermit wird bescheinigt, dass das unten genannte EG-Baumuster die Anforderungen der Richtlinie 97/23/EG erfüllt.

Geprüft nach Richtlinie 97/23/EG:

EG-Baumusterprüfung (Modul B)

Prüfbericht-Nr.:

4111P01161U

Beschreibung des Baumusters:

Normal-Sicherheitsventil, Baureihe: 341
direkt wirkend mit Federbelastung, DN 20 bis DN 100, Nenndruck bis PN 40, Werkstoffe: GG-25 (GJL-250), GGG 40.3 (GJS 400-18), GS-C25 (GP 240 GH) und GS 45.3, zum Abblasen von Heißwasser aus befeuerten oder anderweitig beheizten überhitzungsgefährdeten Druckgeräten (Wasserheizungsanlagen nach DIN 4751 mit Vorlauf-temperaturen bis 120°C).

Fertigungsstätte:

Thies Armatur GmbH & Co. KG
Gutenbergstr. 2
D-31157 Sarstedt

Gültig bis

Dezember 2011

Hannover, 05.12.2001

TÜV CERT-Zertifizierungsstelle
für Druckgeräte
der TÜV NORD GRUPPE




Pohl

Benannte Stelle, Kennnummer 0045

TÜV Nord Anlagentechnik
Am TÜV 1
D-30519 Hannover

Tel. +49-(0) 511-986-1631
Fax +49-(0) 511-986-1632
e-mail aspecht@tuev-nord.de

Mitglied der



Conseil européen des organismes certificateurs de conformité

Normenprüfung/92 des Rev. 1, 01-08